

AENOR

Certificado de Conformidad Plásticos

001/006966

AENOR certifica que la organización

BÄNNINGER KUNSTSTOFFPRODUKTE GMBH

con domicilio social en CL BANNINGERSTR, 1 35447 REISKIRCHEN (Alemania)

suministra Sistemas de canalización en polipropileno y fibra de vidrio para instalaciones contraincendios por bocas de incendio equipadas (BIEs)

conformes con ESPECIFICACIÓN TÉCNICA AL RP 001.84 (TECHNICAL SPECIFICATION TO RP 001.84)

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Marca comercial: FIRETEC

Clasificación de reacción al fuego: B-s1, d0

Tipo de unión: Termofusión / Inserciones incorporadas

Clase de aplicación / Presión de diseño (bar): Serie 3,2: 1/10 ; 2/10 ; 4/10 ; 5/8 y Serie 5: 1/6 ; 2/6 ; 4/6 ; 5/4

Más información en el anexo al certificado.

Centro de producción PI LA MINA, EL RODERO Y LA INIESTA, S/N, KM 152 A6 47400 MEDINA DEL CAMPO (Valladolid - España)

Esquema de certificación

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente según se establece en el Reglamento Particular RP 01.84.

Asimismo, el producto ha sido sometido, con resultado favorable, a una evaluación técnica de la idoneidad para su uso previsto. La Resolución de fecha 27 de noviembre de 2018 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid valida el procedimiento de AENOR para su actuación como organismo habilitado para la evaluación técnica de la idoneidad conforme a lo contemplado en el artículo 5.3 del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

Fecha de primera emisión 2019-07-11
Fecha de expiración 2024-07-11



Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR

Certificado de Conformidad Plásticos

001/006966

Anexo al Certificado

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Marca comercial: FIRETEC

Clasificación de reacción al fuego: B-s1, d0

Tipo de unión: Termofusión / Inserciones incorporadas

Clase de aplicación / Presión de diseño (bar): Serie 3,2: 1/10 ; 2/10 ; 4/10 ; 5/8 y Serie 5: 1/6 ; 2/6 ; 4/6 ; 5/4

COMPONENTE DEL SISTEMA	DIÁMETROS (mm)	MATERIAL	REFERENCIAS
Tubos (Certificado AENOR N° 001/006455)	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315	PP-RCT/ PP-RCT + FV / PP-RCT	---
Codo 45°	20 - 25 - 32 - 40 - 50	Polipropileno (PP-R)	6411 XX45 2F
Codo 90°	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	Polipropileno (PP-R)	6411 XX90 2F
Codo 90° rosca hembra	20 - 25 - 32	Polipropileno (PP-R)	6M21 0XXX 2F
Codo 90° rosca macho	20 - 25 - 32	Polipropileno (PP-R)	6M21 0XXX 2 F
Manguito	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	Polipropileno (PP-R)	6511 XX00 2F
Racor rosca hembra	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	Polipropileno (PP-R)	6M11 XXXX 2F
Racor rosca macho	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	Polipropileno (PP-R)	6M11 XXXX 2F
Reducción	25x20 ; 32x20 ; 32x25 ; 40x20 ; 40x25 ; 40x32 ; 50x20 ; 50x25 ; 50x32 ; 50x40 ; 63x25 ; 63x32 ; 63x40 ; 63x50 ; 75x32	Polipropileno (PP-R)	6321 XXXX 2F
Tapón	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	Polipropileno (PP-R)	6341 XX00 2F
Te igual	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	Polipropileno (PP-R)	6511 XX 00 2 F
Te reducida	25x20x20 ; 25x20x25 ; 32x20x32 ; 32x25x25 ; 32x25x32 ; 40x20x40 ; 40x25x40 ; 40x32x40 ; 50x25x50 ; 50x32x50 ; 50x40x50 ; 63x25x63 ; 63x32x63 ; 63x40x63 ; 63x50x63 ; 75x20x75 ; 75x25x75 ; 75x32x75 ; 75x40x75 ; 75x50x75 ; 75x63x75	Polipropileno (PP-R)	6521 XXXX 2F

Fecha de primera emisión 2019-07-11

Fecha de expiración 2024-07-11

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com